

# SYMBOLFORKLARING

- Brannseksjoneringsvegg REI 120-M A2-s1,d0
- - - Branncelleskille EI 60 A2-s1,d0
- - - Branncelleskille EI 30
- - - Branncelleskille E 30
- Rømningsvei/Trapperom
- Rømningsstrasé
- ➔ Rømningsretning/utgang til rømningsvei.

- Brannslange (forslag til plassering)
- Slokkeapparat (forslag til plassering)
- Stigeledning
- Røykluger
- Eksisterende bygg

Dekker:  
 I tillegg til angitte vegger skal dekker være branncellebegrensende.  
 - REI 60 A2-s1,d0

- DØRKLASSER:**
- E90 Dør E 90 (heisdør)
  - E160 Dør EIz 60-S<sub>a</sub>
  - E130 Dør EIz 30-S<sub>a</sub>
  - E30 Dør E 30-S<sub>a</sub>
  - C Selvlukkerfunksjon

- VINDUER:**
- E30 Vindu E30
  - EI30 Vindu EI30
  - UK Uklassifiserte vinduer

Øvrige vinduer i branncelleskiller skal ha samme klasse som branncelleskillet.

- MERKNADER:**
- 1 Personbelastning.
  - 1 Minimum rømningsbredder.

**Generelt:**

- EI-fordelingen forutsettes branttettet i hvert dekke slik at det ikke er åpne sjakter mellom etasjer.

Tegninger må sees i sammenheng med rapport kravspesifikasjon, Rapport gir ytterligere detaljer og krav.

Eventuelle luker i brannskille må ha tilsvarende brannmotstand som skillet.

02	Nytt arkitektunderlag	13.04.23	HASS/KHO
01	Nytt arkitektunderlag	20.09.22	HASS/KHO
REV	LE-LISTE REV. GJELDER	DATE	SAKSBEHANDLER
OPPGAVER			
Ruta Entreprenør AS			
OPPGAVER			
Studentersamfundet i Trondhjem - Nybygg - RIBR			
TITTEL	TEGNET AV	SAKS.	
Branntegning Plan 4	HASS/SBHO	HASS	
	KONTROLLERT	SOBKJENT	
SME	KBHO		
DATE	STED		
04.07.2022	Trondheim		
OPPGAVER NR.			
	1:150 (A2)		A232683
PL.NAVN	Br804.dwg		
TEGNING NR.			
	<b>Br804</b>		
REV.			02



0601 Nilsenveien 12  
7020 Trondheim  
TF 02804