

SYMBOLFORKLARING

- Brannseksjoneringsvegg REI 120-M A2-s1,d0
- Branncelleskille EI 60 A2-s1,d0
- Branncelleskille EI 30
- Branncelleskille E 30
- Rømningsvei/Trapperom
- Rømningsstrasé
- Rømningsretning/utgang til rømningsvei.

- Brannslange (forslag til plassering)
- Slokkeapparat (forslag til plassering)
- Stigeledning
- Røykluker
- Eksisterende bygg

Dekker:
I tillegg til angitte vegger skal dekker være branncellebegrensende.
- REI 60 A2-s1,d0

DØRKLASSE:

- E90 Dør E 90 (heisdør)
- E160 Dør EI 60-S_a
- E130 Dør EI 30-S_a
- E30 Dør E 30-S_a
- C Selvlukkerfunksjon

VINDUER:

- E30 Vindu E30
- EI30 Vindu EI30
- UK Uklassifiserte vinduer

Øvrige vinduer i branncelleskiller skal ha samme klasse som branncelleskillet.

MERKNADER:

- Personbelastning.
- Minimum rømningsbredder.

Generelt:

Ei-fordelingen forutsettes brannrettet i hvert dekke slik at det ikke er åpne sjakter mellom etasjer.

Tegninger må sees i sammenheng med rapport kravspesifikasjon, Rapport gir ytterligere detaljer og krav.

Forutsetter at "lakk" ikke medfører brann-/eksplosjonsfare.

D2	Nytt arkitektunderlag. Oppdaterte drøker	13.01.23	HASS	KHO
D1	Nytt arkitektunderlag	16.09.22	HASS	KHO
REV	E-LISTE REV. GJELDER	DATE	Saksbehandler	
OPPGAVER				
Ruta Entreprenør AS				
OPPGAVER				
Studentersamfundet i Trondhjem - Nybygg - RIBR				
TITTEL	Branntegning Plan U2	TEGNET AV	KHO/HASS	HASS
		KONTROLLERT	SME	KHO
		DATE	04.07.2022	STED
				Trondheim
COWI		1:150 (A2)	A232683	
0601 Nilsenveien 12 7025 Trondheim TF 02894		PLANAVN	Br8U2.dwg	REV.
		TEGNING NR.	Br8U2	02