

STUDENTER SAMFUNDET

EVALUERING AV

UVARSELT EVAKUERINGSØVELSE

28 OKT 2014

IVAR ERIKSEN

SIKRINGSKOMITEEN
STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM

Innhold

1	Bakgrunn	1
1.1	Forløp	1
1.2	Plasering av observatører	1
1.3	Svikt i gjennomføring	1
2	Lokaler	2
2.1	Storsalen	2
2.2	Edgar	2
2.3	Lyche	2
2.4	Daglighallen	2
2.5	Bodegaen	2
2.6	Rundhallen	3
2.7	Klubben	3
2.8	Strossa	3
2.9	Selskapssiden	3
2.10	Søndre side	3
2.11	Sideloftene	3
2.12	Bakgården	3
2.13	Fengselstomta	4
3	Tilbakemeldinger	5
3.1	Arrangerende	5
3.2	KSG	5
3.3	Teknikere	5
3.4	Andre	5
3.5	Sikring	5
4	Avdekte avvik	6

1 Bakgrunn

Formålet med øvelsen er å teste rutiner når det ikke er vakter tilstede. Øvelsen er planlagt uten bruk av røyk, blokering av rømmingsveier o.l. Øvelsen blir ikke varslet i forkant. Brannvesenet deltar ikke på øvelsen. Vi tvinger frem full alarm ved å utløse en manuellmelder etter at løper har forlatt Rundhallen.

1.1 Forløp

- Brannvakta varsles om øvelsen
- Hovedmelder kobles ut fra Søndre side
- Detektor på festivalen aktiveres fra Søndre side
- Manuellmelder på FK hybel utløses når løper ankommer Festivalen
- 'Faren over' når løper har ankommet FK-hybel og funnet detektor
- Debrief på Innsikten for observatører

1.2 Plasering av observatører

- Rundhallen
- Festivalen nordre sideloft
- Søndre side
- FK hybel
- Daglighallen
- Fængselstomta
- Bakgården
- Lyche
- Edgar

1.3 Svikt i gjennomføring

Ved en feil ble styreutgangene fra brannsentralen koblet ut. Dette førte til at rømmingsdører forble låst ved full alarm. Dører som var satt åpne med dørmagneter ble heller ikke lukket.

2 Lokaler

2.1 Storsalen

Regi møtte i Rundhallen for å rapportere fullført evakuering av Storsalen. Ble gitt tillatelse til å gå opp igjen for å berge dyrt utstyr som ikke tåler rask avslåing.

2.2 Edgar

Liten alarm Brannansvarlig gikk til tavlen ved forvarsel Resten forholdt seg rolig.

Full alarm Evakuerte folk rolig. En person sperret for evakuering via DH, og henviste folk til Søndre Side. Det ble sjekket under bord og stoler før personalet forlot lokalet. Ingen brukte vester. En person stod ved kasseapparatet under hele evakueringen.

Total tid for evakuering: ca 2 min

2.3 Lyche

Liten alarm Brannansvarlig hadde rask reaksjonstid. Resten forhold seg rolig.

Full alarm Alle bak baren tok på seg vester. Folk evakuerte rolig gjennom Lyche utgangsdør. Personalet sjekket toalett etter at lokalet var tomt. Ingen forsøk på å få folk over veien, og alle samlet seg rett utenfor utgangsdøren

Total tid for evakuering: 2:15

2.4 Daglighallen

Daglighallen pub var stengt, men dør mellom Edgar og Dalighallen var åpen. Toalett i Daglighallen ble ikke sjekket. Ingen sjekket at Daglighallen var evakuert. Siste minuttet var kun folk fra sideloftene som evakuerte gjennom daglighallen fremfor å bruke sideloftsdørene.

Total tid for evakuering: 2:40

2.5 Bodegaen

Stengt under øvelsen

2.6 Rundhallen

Det kom tre løpere. De sjekket kun navn på rommet på tavla før to av de sprang videre. Alarm ble utløst pga feil bruk på tavla. Personen ved tavla ringte brannvesenet for å varsle om alarm. De fikk ikke med seg flere alarmer, da de utløste alarm selv før manuellmelder på FK ble utløst. De gikk for å sjekke FK etter å ha fått beskjed fra sikring om at det var flere alarmer som var utløst.

2.7 Klubben

KU rigget opp når alarmen gikk. De evakuerte gjennom daglighallen

2.8 Strossa

Stengt under øvelsen

2.9 Selskapssiden

Stengt under øvelsen

2.10 Søndre side

Lukedyret fikk beskjed om at han ikke skulle hjelpe til under øvelsen. Kom mye folk fra Edgar, noen få fra Lyche. En del satte fra seg øl på tur ut, uten at dette forsinket evakueringen. Folk samlet seg på trappa, uten at de fikk beskjed om å trekke videre bort. Ingen av personalet hadde på seg vest. Bargjengis fra Lyche kom med kassa. Han var usikker på hvor han skulle møte.

Totalt tid for evakuering: 2:43

2.11 Sideloftene

Løperen ankom og meldte fra om ingen fare før han forlot lokalet. Usikker på om løper kontrollerte meldernr. Sideloftet ble tømt ganske fort.

Løper ankom aldri FK pga manglende adgang i kombinasjon med utkobling av styreutganger. Vinduene var satt på åpen hasp og ikke lukket helt. Det låg en barkrak på tvers av en dør i FK gang.

2.12 Bakgården

Kun to fra DG som evakuerte gjennom bakgården.

2.13 Fengselstomta

Biblioteket evakuerte opp trappa og ut gjennom Daglighallen. Folk ble stående ved veggen for å unngå regn. PF kom og sparket folk over veggen. En person fra KSG(?) forsøkte å løse seg inn bakdøra, da personen hørte på musikk og ikke fikk med seg brannalarmen. Lyche kjøkken evakuerte ut Nordre sideloftsdoor

Total tid for evakuering: 3 min

3 Tilbakemeldinger

3.1 Arrangerende

KU hadde ikke sluppet inn gjester før øvelsen og hadde ingen ytterlige tilbakemeldinger.

3.2 KSG

Edgar Litt rot da de ikke fikk med seg siste alarmer. Evakuering gikk greit, men de har ikke rutiner på kontroll av Daglighallen.

Lyche Litt usikker pga ny tavle og lenge siden Trykk og Løp kurs. Evakuering gikk greit, men personalet i Lyche var usikker på hvor kundene skulle etter at de er evakuert. Var også usikker på hvor kassa skulle settes.

3.3 Teknikere

Regi ga tilbakemelding på at dørene ikke ble automatisk opplåst ved alarm. (grunnet utkobling av styreutganger)

3.4 Andre

Fra Tormod Gjestland: Levende lys på Lyche etter evakuering

3.5 Sikring

Enda klarere utløsningsrutiner. Radiotaushet bortsett fra nødvendige meldinger: Utløsning, folk på plass, etc Talevarsling på FK hybel er så høy at det var problem å høre samband.

4 Avdekte avvik

Nr	Avvik	Tiltak	Utført dato	sign
1	Brannansvarlige manglet tilganger til FK	Gjennomgang av tilganger for brannansvarlige	28.10.14	Stig
2	Manglende kontroll av daglighallen	Utarbeidelse av nye rutiner for Edgar		
3	Manglende kontroll av toalett i daglighallen	Samme som avvik 2		
4	Usikkerhet rundt oppmøte for kasse fra Lyche	Gjennomgang av rutiner for Lyche		
5	Trykker usikker på rutiner på tavla	Obligatorisk årlig oppfriskningskurs er planlagt innført	28.10.14	IE
6	Gjester trakk ikke bort fra bygget	Gjennomgang av rutiner for KSG		