

STUDENTER SAMFUNDET

EVALUERING AV FALSK ALARM VED FULLT HUS 01 NOV 2014

IVAR ERIKSEN

SIKRINGSKOMITEEN
STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM

Innhold

1	Bakgrunn	1
2	Lokaler	2
2.1	Storsalen	2
2.2	Edgar	2
2.3	Lyche	2
2.4	Daglighallen	2
2.5	Bodegaen	2
2.6	Rundhallen	2
2.7	Klubben	2
2.8	Strossa	2
2.9	Selskapssiden	2
2.10	Søndre side	2
2.11	Sideloftene	2
3	Tilbakemeldinger	3
3.1	Sikring	3
3.2	Vaktene	3
3.3	Arrangerende	5
3.4	KSG	5
3.5	Teknikere	6
3.6	ARK	6
3.7	Andre	6
4	Avdekte avvik	7

1 Bakgrunn

Manuellmelder ved søndre storsalstrapp utløst ca 01:30 1 nov 2014. Huset var tilnærmet fullt når alarmen ble utløst. Vaktene fikk raskt konstatert at det var en falsk alarm. Brannvesenet ble varslet om dette, og de valgte å avbryte utrykningen. Evakuering av huset ble besluttet gjennomført da denne alt var i gang.

2 Lokaler

2.1 Storsalen

2.2 Edgar

2.3 Lyche

2.4 Daglighallen

2.5 Bodegaen

2.6 Rundhallen

2.7 Klubben

2.8 Strossa

2.9 Selskapssiden

2.10 Søndre side

2.11 Sideloftene

3 Tilbakemeldinger

3.1 Sikring

- Gjester trakk ikke bort fra bygget
- For svak lyd i Strossa
- Levende lys i Lyche og Edgar etter at lokalet var evakuert.
- Ingen legsjekkere på plass når huset åpnet.
- Ikke folk i baren i Lyche når huset åpnet.
- Kasseansvarlige fra KSG samlet seg midt i Rundhallen, de trakk seg inn i garderoben etter beskjed.

3.2 Vaktene

Tekniske mangler:

- Rundhallen nord (fra rundhallen til trappeoppgang Tyskland) gikk visstnok ikke automatisk opp. Ifølge en annen vakt måtte han åpne denne og fysisk holde den åpen.
- Strossa: Alarmen ble ikke hørt – både musikk og servering pågikk; vakta måtte varsle
- Bodega: Samme som i Strossa

Uklarhet i rutiner:

- Vaktleder ble stående veldig alene på tavla.
- Én person fra K1St var der innledningsvis; Husmann kom da jeg etterspurte han på samband
- Ugle møtte bak Rundhallen sammen med kasseansvarlige og gjorde en veldig god opptelling der, men savnet dialog med vaktleder
- Vaktleder, sjef arrangement og ugle bør i prinsippet alle stå i kort radius fra hverandre (nær tavla) og koordinere innsats og tilbakemeldinger – fungerte ikke optimalt
- Daglighallen bar møtte ikke i Rundhallen (skyldtes visstnok nye folk på jobb) – gjorde at baren ikke var bemannet da vi slapp folk inn igjen.

Hva fungerte bra:

- Evakueringen gikk rimelig raskt
- Falsk alarm raskt avkreftet (av vakt)
- Brannvesen ble avbestilt, men evakuering ble besluttet fullført da den allerede var godt i gang
- KSG og garderoben gjorde en veldig god jobb med evakueringen (mulig også KlSt, men de så jeg ikke og kan derfor ikke si noe om hvordan det fungerte i dørene)
- Sesam åpnet dører og la til rette for evakuering fra Bodega. Var også ryddig i rømningsvei. Viktig å gi positiv tilbakemelding til Sesam slik at de fortsetter med dette!
- Hybelansvarlige var flinke på å tømme hyblene

Forbedringspotensiale:

- Vi sliter med å få folk bort fra utgangene; særlig i hoveddøra. Mulig rutinene kan bli bedre her.
- Bandbuss har en tendens til å stå ved trapp som leder opp til Fengselstomta – denne gangen hadde den heldigvis akkurat dratt.

Annet:

- Trøndertaxi valgte å overse alarmen og kjørte gjennom/presset seg gjennom folkemengden i Märthas allé. Bør gis tilbakemelding til sentralen om at neste gang knuser vi ruta til idiotsjåføren som forsøker noe slikt igjen.
- Sesam evakuerte ikke – usikker på om det er nødvendig.

Forslag:

- Skrikebokser på alle manuelle meldere
- Vurdere enkle kamera mot utsatte manuelle meldere. Trenger ikke være noe fancy kamera koblet opp mot en sentral, men muligheter for å i etterkant å identifisere jævlene. Kan man få tak i noe helt enkelt som f.eks. har 1 times lagringstid og som kan kobles rett inn i en PC f.eks. via USB? Ala «viltkamera»

- Ferdige lister ved tavla med oversikt over alle lokaler og tilhørende avkrysningsbokser. Vaktleder, ugle og arr. ansvarlig kan dermed enkelt ta lista og krysse av fortløpende når det meldes tilbake hvilke lokaler som er tømt.

I det store og det hele synes jeg evakueringen gikk veldig bra, men det er alltid rom for forbedring.

3.3 Arrangerende

(1) Hva fungerte: Vi fikk tømt Huset forholdsvis fort, og fylt det igjen uten store vansker.

(2) Hva fungerte ikke: Det skapte heldigvis ikke noe problem for oss, men tidligere på kvelden sto bandets turnébuss forran trappen til Fengselstomten og ville blokkert for evakueringen der. Store turnébusser bør vel helst stå oppe på selve Fengselstomten.

(3) Uklarhet i rutiner: I tillegg til punkt (2), virker det å være litt uklart hvilke dører som skal benyttes når Huset skal fylles igjen. Vi vedtok å bare bruke hovedinngangen, Søndre side og bakdøra, men jeg vet at vi tidligere også har brukt flere dører.

(4) Ting som burde inn i rutinene: Eventuelt det som er nevnt i punktene (2) og (3).

(5) Ting som ikke burde stått i rutinene: Ingen som kommer til tanke.

(6) Mangler i opplæring: Ingen som kommer til tanke.

3.4 KSG

- Ikke klare beskjeder om innslippet (gjestene ble sluppet inn i Lyche før ting var klarert). Var bare flaks at vi så hva som skjedde og var inne i lokalet igjen før gjestene. Solgte drinker i 5 min før jeg ble klar over at lokalet ikke lenger var silt. 5 min med ølsalg og så stengte vi.
- Evakueringen gikk også for tregt med både Strossa og Lyche ut av døra i Lyche, bør vurdere å sende Strossa/Lyche ut Søndre sideloftstrapp eller avlaste Lyche ved å evakuere ut vinduer på baksiden?
- Måtte selv korte opp døra ut fra Lyche da brannalarmen gikk, denne åpnet seg ikke automatisk. Kanskje det største problemet.
- Brannalarmen hørtes veldig dårlig pluss at den gikk så sjeldent til å begynne med at vi ikke egentlig forsto om det var den som gikk. (Strossa og Bodegaen)

- Gjengisene syntes vaktene var litt stressa men at KSG funksjonærene generelt holdte roa og var flinke.
- Ellers var det ganske mye kluss med samband denne dagen slik at beskjeder som ble gitt der ble egentlig mer forvirrende enn til hjelp.

3.5 Teknikere

Ingen tilbakemeldinger

3.6 ARK

Jeg var ikke her denne helga, så veit ikke åssen det gikk under brannalarmen, men om det er av interesse kan sende noen tilbakemeldinger fra forrige gang brannalarmen gikk når jeg var på jobb? Det var vel under immen en gang.

Først og fremst hadde vi som legsjekkere ingen rutiner på hva vi skulle gjøre under brannalarmen. Vi hjalp til å passe på at alle kom seg ut da det føltes som en naturlig ting å gjøre ettersom vi var på jobb (og edru), men det hadde kanskje vært greit å hatt en faktisk føring på hva legsjekkere og glassryddere skal gjøre under en brannalarm?

Når vi var ute ble vi fortalt at vi måtte få folk bort fra bygget så det ikke ramla brennende vinduer ned i huet på dem. Greit nok, men dette er vel også en ting vi egentlig burde blitt fortalt på forhånd. Det var nærmest tilfeldig at PF kom å ba oss gjøre det.

Generelt sett var det uklart hva vi på jobb fra ARK skulle gjøre under brannalarm.

3.7 Andre

4 Avdekte avvik

Nr	Avvik	Tiltak	Utført dato	sign
1	Dårlig kjennskap til rutiner i alle barene	KSG må ha gjennomgang av rutiner		
2	Uklare rutiner for legsjekkere	Forslag for rutiner utarbeidet	08.03.15	Ivar
3	For lavt volum i Strossa	Må montere flere horn		
4	For lavt volum i Bodega	Justert retning på horn	nov 14	Ivar
5	Uklar rolle for UGLE og leder arrangerende	Rutiner for evakueringsledelse må utarbeides		
6	Folk trekker ikke bort fra bygget			
7	Utarbeide sjekklister for evakuering av lokaler			
8	Utgangsdør Lyche åpnet ikke automatisk	Ingen feil funnet ved kontroll	nov 14	
9	Utgangsdør Fanerommet åpnet ikke automatisk	Ingen feil funnet ved kontroll	nov 14	