

# Sjekkliste og arbeidstillatelse for varme arbeider

Ved varme arbeider utenfor verksted (Regi-verksted og DG-verksted) må det søkes om tillatelse ved å fylle ut dette skjemaet og bes om godkjenning av brannvernleder (Jan Åge Feirud) eller Sikringskomiteen. Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjonsarbeid eller lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. **Den som utfører arbeidet skal ha sertifikat for utførelse av varme arbeider.**

Arbeidets art		Lokale	
Dato		Gjeng/firma	
Fra kl.		Utførende person	
Til kl.		Sertifikatnummer	

Den som utfører varme arbeider plikter å forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikkert og i henhold til gjeldende lov og forskrifter.

## Arbeidsinstruks og sjekkliste

- Den som skal utføre arbeidet har sertifikat for utførelse av varme arbeider.
- Arbeidsstedet er ryddet og rengjort for støv og avfall.
- Brennbare materialer og væsker er fjernet.
- Åpninger i gulv, vegger og himlinger er tettet.
- Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons- og avsugskanaler, nedforinger, rør og kryprom.
- Arbeidsstedet er fuktet eller beskyttet på annen måte.
- Godkjent slukkeutstyr er utplassert og lett tilgjengelig på arbeidsplassen. (Hent skumslukkeapparat fra Regi-/DG-verksted merket «varme arbeider» og sørg for å ha minst to 6 kg ABC-håndslukkeapparater til stede.)
- Brannvakt vil være til stede under arbeidet, i pauser og minst én time etter at arbeidet er avsluttet. **Brannvaktens navn:** .....
- Arbeidsutstyret er undersøkt og er feilfritt.
- Skjerpet beredskap for å kunne takle brantilløp er opprettet.
- Vakthavende<sup>1</sup> er informert om arbeidet.
- (Hvis nødvendig: Detektorer er koblet ut fra brannvarslingsanlegget.)

Kontakt brannvernleder Jan Åge Feirud (992 15 956) eller Sikringskomiteen (992 15 955) for godkjenning av arbeidsstedet før arbeidet igangsettes. Lever skjemaet i posthyllen merket «Sikringssjef». Se neste side for sjekkliste etter endt arbeid.

Ansvarlig (brannvernleder/Sikringskomiteen)	Utøver

<sup>1</sup> Hverdager arbeidstid: Administrasjonen, hverdager åpningstid: KSG (Kafé- og serveringsgjengen), helg: arrangerende gjeng (Klubbstyret/Lørdagskomiteen)

### Etter endt arbeid

- Etterkontroll er utført slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå.
- Eventuelle utkoblede detektorer er koblet inn.
- Vakthavende<sup>1</sup> er informert om at arbeidet er ferdig.
- Arbeidsutstyret er plassert i sikker avstand fra arbeidsstedet.
- Brannvakt fortsetter å overvåke arbeidsplassen i minst én time etter at arbeidet er utført.**

Ved spørsmål, kontakt sikringssjef på telefonnummer 992 15 955 eller kontakt Sikringskomiteen per e-post: [sikring@samfundet.no](mailto:sikring@samfundet.no)

Det er viktig at dette dokumentet tas vare på. Sørg for at det blir lagt tilbake i permene på verkstedet eller i posthyllen (merket «Sikringssjef») etter endt arbeid. Kontakt brannvernleder Jan Åge Feirud ([janfe@samfundet.no](mailto:janfe@samfundet.no)) ved spørsmål om sertifikat for utførelse av varme arbeider.

Dette skjemaet skal være tilgjengelig på Regi-verksted og DG-verksted, og det kan også lastes ned fra <http://sikring.samfundet.no/VarmeArbeider> og skrives ut.